

Жилищно-строительный кооператив «Зоркий»

ИНН 5024002790 КПП 502401001

143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47/3, кв. 76, ПАО «Сбербанк»
г. Москва, р\с 40703810340210100980, БИК 044525225, к\с 30101810400000000225
тел.8(495) 563-42-23

Иск. № 04/3 от 21.03.2022.

Директору Красногорского
филиала АО «Мособлэнерго»
Толстову Р.И.

От ЖСК «Зоркий»

Адрес: 143408, Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Ленина, д.
47/3, кв. 76

Уважаемый Роман Игоревич!

По просьбе ЖСК «Зоркий» (иск. 03/3 от 3 марта 2022 г.) 9 марта 2022 г. были произведены замеры напряжения на подстанции РТП-6 и на вводах в первом подъезде нашего дома.

Результаты сведены в Акт проверки (прилагается). Из них видно, что величина напряжения на фазе К/КЖ значительно ниже остальных фаз и имеет тенденцию к большим колебаниям в сторону уменьшения.

Просим Вас дать указание устранить обнаруженную неисправность.

Председатель правления



/А.И. Барбашин/

Тел. 8(495) 563-42-23

Моб. 8(915)394-53-48

Исх. № КР 24-902/22 от 20.05.2022
На № _____ от _____

Председателю правления
ЖСК «Зоркий».
143408, Московская обл.,
г.о. Красногорск, ул. Ленина,
д.47/3, кв.76.
Барбашину А.И.

Уважаемый Аркадий Иванович!

В ответ на Ваше письмо исх. № 04/3 от 21.03.2022 г. (КР20-972/22 от 21.03.2022г) о проведении замеров на РТП-6 и ж.д. ул. Ленина д. 47/3 г.о. Красногорский, сообщаю.

Произведена проверка оборудования РТП-6, дефектов не обнаружено, напряжение соответствует ГОСТу 32144-2013.

Главный инженер



А.Н. Тимошенко

АКТ

проверки качества напряжения в точках токораздела сети и потребителя

от «9» 03 2022 г.

Акт составлен

Представителем Красногорского ПО Красногорского филиала АО «Мособлэнерго»

Лукашов ОВ з.м.монтажёр
(Ф.И.О., должность, филиал)

с участием представителя

Проткин С.А з.м.монтажёр
(Ф.И.О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)

и представителя потребителя

Барбашин А.Ч.
ул. Ленинская 47-3 - Инговерс
(Ф.И.О., должность, наименование организации/предприятия, ДЭС/управляющая компания, адрес)

в том, что измерения произведены

9.03.22. 21.49
(дата, час замера)

ввод:

1 и ввод 2
(№ ввода, адрес расположения ввода)

ТП, РТП, РП:

6 ул. Ленинская 47-3 Инговерс
(№ ТП, РТП, РП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)

(причина отказа)

Результаты измерения:

Место измерения	Напряжение, В фазное, линейное			Нагрузка, А			
	Ж/ЖЗ	З/ЗК	К/КЖ	Ж	З	К	0
Ввод 1 ноябрь 51	225 390	226 385	223 391	0	0	0	0
Ввод 2 ноябрь 51	231 378	224 376	213 373	29	25	33	0
Сборка н/н 1 ТП, РТП - 6	241 393	240 392	230 393	40	33	24	1
Сборка н/н 2 ТП, РТП - 6	223 390	226 380	226 383	28	36	30	5

Напряжение в сети Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» в точке раздела балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между

филиала АО «Мособлэнерго» и потребителем

Красногорским ПО Красногорского

допустимому уровню.

(соответствует/не соответствует)

Представитель Мособлэнерго
(наименование организации)

Лукашов ОВ
(подпись)

Лукашов ОВ
(Ф.И.О.)

Представитель Мособлэнерго
(наименование организации)

Проткин С.А
(подпись)

Проткин С.А
(Ф.И.О.)

Представитель ул. Ленинская 47-3 Инговерс
потребителя (наименование организации)

Барбашин А.Ч.
(подпись)

Барбашин А.Ч.
(Ф.И.О.)