

# Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период

город Красногорск г райо Красногорск г о

16 июля 2020 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома Красногорск г, Ленина ул, 47к3
2. Год постройки 1978
3. Характеристика объекта:
- |                                                       |           |            |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------|---------------|
| износ в %                                             | <u>33</u> | этажность  | <u>9</u> | подъездов      | <u>4</u>      |
| наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади |           |            |          |                | <u>2538</u>   |
| количество квартир                                    |           | <u>269</u> | (шт.)    |                |               |
| общая полезная площадь объекта                        |           |            |          | <u>21558,5</u> | (кв. м)       |
| жилая площадь                                         |           |            |          | <u>14302,2</u> | (кв. м)       |
| нежилая площадь                                       |           |            |          | <u>62</u>      | , в том числе |
| под производственные нужды                            |           |            |          |                | (кв. м)       |
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)  
ГЦВУ - 4 шт., Водомерные узлы - 1 шт., Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт.
5. Источники:
- |                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| теплоснабжения                              | <u>центральная</u> |
| газоснабжения                               | <u>центральное</u> |
| твердого и жидкого топлива                  |                    |
| энергоснабжения                             | <u>центральное</u> |
| Системы АПЗ и дымоудаления <u>Нет / Нет</u> |                    |
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № 39 К-ВДГО от 01.01.2020 г., срок действия 2 года (лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования № 5 от 05.03.2020 г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов №2 от 15.05.2020 г.
9. Акт о результатах гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения от 30.06.2020
10. Акт о результатах промывки (продувки) оборудования и внутренних систем теплоснабжения от 30.06.2020

## II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего 2020 - 2021 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации |
|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                       |      |                                               |                                             |

### III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 г.

| N<br>п/п | Виды выполненных работ<br>по конструкциям здания и<br>технологическому и<br>инженерному<br>оборудованию                                                                                                | Единицы<br>измерения                     | Всего по плану<br>подготовки к зиме                                                                                      | Выполнено при<br>подготовке к<br>зиме                       | Оценка<br>результатов<br>готовности<br>(удовл./<br>неудовл.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.       | Объем работ                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                          |                                                             |                                                              |
| 2.       | Ремонт кровли                                                                                                                                                                                          | кв.м                                     |                                                                                                                          |                                                             | удовл.                                                       |
| 3.       | Ремонт чердачных<br>помещений, в том числе<br>- утепление (засыпка)<br>чердачного перекрытия<br>- изоляция трубопроводов,<br>вентиляционных коробов и<br>камер, расширительных<br>баков                | кв.м<br><br>м.п                          | прочистка вентканалов                                                                                                    | выполнено                                                   | удовл.<br><br>удовл.                                         |
| 4.       | Ремонт фасадов, в том<br>числе<br>- ремонт и покраска<br>- герметизация швов<br>- ремонт водосточных труб<br><br>- утепление оконных<br>проемов<br><br>- утепление дверных<br>проемов                  | кв.м<br>м.п<br>м.п<br><br>шт.<br><br>шт. | ремонт крылец 4-х<br>подъездов, ремонт и<br>покраска вх. Дверей 4-х<br>подъездов, ремонт и<br>покраска витражей<br><br>4 | замена<br>внутренней вх.<br>двери в 3-м и 4-<br>м подъездах | удовл.<br><br>удовл.<br><br>удовл.                           |
| 5.       | Ремонт подвальных<br>помещений, в том числе<br>- изоляция трубопроводов<br>- ремонт дренажных и<br>водоотводящих устройств                                                                             | м.п<br><br>м.п                           | ремонт ливневки                                                                                                          | выполнено                                                   | удовл.<br><br>удовл.                                         |
| 6.       | Ремонт покрытий<br>дворовых территорий, в<br>том числе<br>- отмостков<br>- приямков                                                                                                                    | кв.м<br>кв.м                             |                                                                                                                          |                                                             | удовл.                                                       |
| 7.       | Ремонт инженерного<br>оборудования, в том числе<br>1) центрального отопления<br>радиаторов<br>трубопроводов<br>запорной арматуры<br>промывка и опрессовка<br>2) котельных<br>котлов на газовом топливе | шт.<br>м.п<br>шт.<br>м.п<br><br>шт.      | 10<br><br>23                                                                                                             | 10<br><br>23                                                | удовл.<br>удовл.<br>удовл.<br>удовл.                         |

|    |                           |     |    |    |        |
|----|---------------------------|-----|----|----|--------|
|    | то же, на угле            | шт. |    |    |        |
|    | тепловых пунктов          | шт. |    |    |        |
|    | элеваторных узлов         | шт. |    |    |        |
|    | 3) горячего водоснабжения |     |    |    |        |
|    | трубопроводов             | м.п |    |    | удовл. |
|    | запорной арматуры         | шт. | 30 | 30 | удовл. |
|    | промывка и опрессовка     | м.п |    |    | удовл. |
|    | 4) водопровода            |     |    |    |        |
|    | ремонт и замена арматуры  | шт. |    |    | удовл. |
|    | ремонт и изоляция труб    | м.п | 15 | 15 | удовл. |
|    | 5) канализации            |     |    |    |        |
|    | ремонт трубопроводов      | м.п |    |    | удовл. |
|    | ремонт колодцев           | шт. | 2  | 2  | удовл. |
|    | промывка системы          | м.п |    |    | удовл. |
|    | 6) электрооборудования    |     |    |    |        |
|    | световой электропроводки  | м.п |    |    | удовл. |
|    | силовой электропроводки   | м.п |    |    | удовл. |
|    | вводных устройств         | шт. |    |    | удовл. |
|    | электрощитовых            | шт. |    |    | удовл. |
|    | электродвигателей         | шт. |    |    |        |
| 8. | Другие работы             |     |    |    |        |
| 9. | Обеспеченность объекта    |     |    |    |        |

котельных топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях)  
 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)  
 горюче-смазочными материалами и бензином \_\_\_\_\_ (тыс. усл. т)  
 пескосоляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)  
 инструментом и инвентарем для зимней уборки \_\_\_\_\_ (шт.)

#### IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 г.

**Комиссия** в составе:

- руководителя управляющей организации

Барбащин А.И.

**членов комиссии:**

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

Скалабо А.Х., Тубанова Л.И., Темлякова Г.Н.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей специализированных организаций

Генеральный директор АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" *Музланов Е. А.*

- представителей муниципального образования

*А.В. Мещеряков*

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**

Председатель комиссии:  И. В. Кощиков



Барбашин А.И.

(Ф.И.О.)

Скалабо А.Х.

(Φ.Ι.Ο.)

Темлякова Г.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

с учетом замечаний, указанных в Акте  
проверки объекта от 29.07 2021г.  
(копии Актов прилагаются на 03 л.).

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

20 20 года

**Разрешаю** эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2020 - 2021 г.

**Глава муниципального образования (заместитель)**

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

## Акт об оказании услуг № 5 от 5 марта 2020 г.

Исполнитель: ООО "ПАРТОСГАЗСЕРВИС", ИНН 5024150928, КПП 502401001, 143430, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Вокзальная ул, дом 25, корпус Корпус Лит. "7Б", комната 13(Часть)

Заказчик: ЖСК "ЗОРКИЙ", ИНН 5024002790, КПП 502401001, 143408, Московская обл, Красногорск г, Ленина ул, дом 47, корпус 3, 76

Основание: Договор: Контракт № 39 от 01.01.2020

| № | Работы, услуги                                                                                                                                                                          | Кол-во | Ед. | Цена   | Сумма      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (газ.плит), находящегося в жилых помещениях многоквартирных домов по контракту № 39 от 01.01.2020 года | 220    | шт  | 666,67 | 146 667,40 |

Итого: 146 667,40

В том числе НДС: 29 332,60


Всего (с учетом НДС): 176 000,00

Всего наименований 1, на сумму 176 000,00 руб.

Сто семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



подпись

М.П.

Заказчик

Венев И.В.

расшифровка подписи

*[Handwritten signature]*

А.И. Барбашин

расшифровка подписи



# АКТ

## Работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

от 30 июня 2020 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Запорожен, А.Н. инспектор  
(теплоснабжающая организация)

АО «Красногорская теплосеть» с одной стороны и представитель абонента Барбапин А.И.  
Председатель правления ЖСК «Зоркий», Варганов А.А., слесарь-сантехник ЖСК «Зоркий»  
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу ул. Ленина, д. 47, корп. 3  
установлены и исправны приборы учета (дата установки, поверки, марка)  
вычислитель MULTICAL-602 № 69164933, 24.06.2017 (отопление)  
вычислитель MULTICAL-602 № 78709656, 30.06.2019 (ГВС и ХВС)

Члены комиссии:

Инспектор теплосети

Запорожен, А.Н.

Председатель правления ЖСК «Зоркий»

Барбапин А.И.

Слесарь-сантехник ЖСК «Зоркий»

Варганов А.А.



## АКТ

Осмотра зданий (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, тепловых пунктов)

18 августа 2020г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители правления ЖСК «Зоркий»

**Барбашин А.И. – Председатель правления** с одной стороны и уполномоченные дома (здания)

**Темлякова Г.Н., Тубанова Л.И. – старшие по подъездам** с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по ул. Ленина, д. 47, корп. 3

И составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

а) крыша Удовлетворительно

б) чердачное помещение Удовлетворительно

в) водосточные трубы, ливневая канализация Удовлетворительно

г) фасад здания Удовлетворительно

д) оконные переплеты, двери Удовлетворительно

е) отмостка Удовлетворительно

ж) подвальные помещения Удовлетворительно

з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) Удовлетворительно

и) тепловые узлы Удовлетворительно

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) Удовлетворительно

**Выводы: МКД по адресу ул. Ленина, д. 47, корп. 3 готов к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 гг.**

Члены комиссии:

Председатель правления Барбашин /Барбашин А.И.

Старшая по подъезду №3 Темлякова /Темлякова Г.Н.

Старшая по подъезду №2 Тубанова /Тубанова Л.И.



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЩУК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

## АКТ № 2/Зоркий

### о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

г. Красногорск

«15» мая 2020 г.

#### Комиссия в составе:

Представитель заказчика (ответственный за газовое хозяйство) ЖСК «Зоркий»

Председатель правления Барбапин Аркадий Иванович

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель организации Индивидуальный предприниматель Ищук М.М., уд. № УК-183/1-01 от 27.02.2017 г.

Чистильщик Пушкарев С.А. уд. № УК-183-01 от 27.02.2017 г.

выполнили периодическую проверку технического состояния вентиляционных

(вентиляционных, дымовых)

каналов в помещениях многоквартирного дома, по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, корп. 3

Цель проверки: пригодность к эксплуатации

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.д.)

#### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

| № п/п | Тип канала (вент/дым) | Материал канала | Сечение или диаметр канала (мм) | Газоиспользуемое оборудование | Состояние канала очищен/не очищен | Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям | Состояние оголовка |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1.    | в/к - 270             | кирпич          | 200*150                         | газ/плиты                     | очищены                           | соответствует                                       | хор.               |
|       |                       |                 |                                 |                               |                                   |                                                     |                    |
|       |                       |                 |                                 |                               |                                   |                                                     |                    |
|       |                       |                 |                                 |                               |                                   |                                                     |                    |

Приточная вентиляция не имеется

(имеется, не имеется)

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов не обеспечена

(обеспечена/не обеспечена)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и лючки для чистки

отсутствуют

(если отсутствуют, указать)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

-----  
(указать)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

отсутствуют

(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров -----

(если есть отступления, указать)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да

(да/нет)

Наличие изменений проекта

нет

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечание: нет

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного дома  
(вентиляционные, дымовые)

**СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны для эксплуатации под газовые плиты**

**НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны для эксплуатации**

Срок действия акта: для дымоходов -----

для вентиляционных каналов 15.11.2020 г.

Представитель Заказчика

Барбаши  
(подпись)

Барбашин А.И.  
(Ф.И.О.)

Представитель организации

Ищук  
(подпись)  
Ищук  
(подпись)



Ищук М.М.  
(Ф.И.О.)

Ишкарев С.А.  
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован ИП

Ищук

Ищук М.М.

Дата 15 мая 2020 г.

Инструктаж по Правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего

Ищук М.М.

Подпись инструктируемого

Барбашин А.И.



# А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

Городской округ Красногорск

«29» июля 2020 г.

Наименование Объекта ЖСК "Зоркий"  
Адрес Объекта М.О., г. Красногорск, ул. Мининская 47к 3  
Мы, нижеподписавшиеся,  
Представитель теплоснабжающей организации АО «Красногорская теплосеть»  
Ведущий инженер сети Замороженцев А.В.  
(должность; фамилия, имя, отчество)  
Представитель абонента И.О. председатель правления Коробова Т.А.  
(должность; фамилия, имя, отчество)

далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что Сторонами проведено обследование объекта, предъявленного после проведения работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Выполнены следующие работы:

|    |                                                |                                          |  |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 1. | Гидропневматическая промывка системы отопления | Акт № <u>1/н</u> от <u>30.06</u> 2020 г. |  |
| 2. | Гидравлическое испытание системы отопления     | Акт № <u>1/н</u> от <u>30.06</u> 2020 г. |  |
| 3. | Промывка системы ГВС                           | Акт № <u>1/н</u> от <u>30.06</u> 2020 г. |  |
| 4. | Гидравлическое испытание системы ГВС           | Акт № <u>1/н</u> от <u>30.06</u> 2020 г. |  |
| 5. | Наличие акта сверки по задолженности перед РСО | Акт № <u>1/н</u> от <u>30.06</u> 2020 г. |  |

Проведена проверка (обследование) состояния следующего имущества:

|     | Имущество                                                                                                                             | Состояние                                                     | Примечание<br>(акт, предъявление, гарантийное письмо) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Внутренняя система отопления                                                                                                          | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 2.  | Внутренняя система ГВС                                                                                                                | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 3.  | Наружная ТС, тепловая камера                                                                                                          | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 4.  | Тепловая изоляция трубопроводов                                                                                                       | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 5.  | Запорная и регулирующая арматура                                                                                                      | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 6.  | Гидроизоляция теплового ввода                                                                                                         | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 7.  | Подвальное помещение                                                                                                                  | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 8.  | Расчётное дроссельное устройство                                                                                                      | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 9.  | Прибор учёта тепловой энергии                                                                                                         | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 10. | КИП и А                                                                                                                               | <u>удовлетворительно</u><br>(не нужно зачеркнуть)             |                                                       |
| 11. | Паспорт теплопотребляющих установок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | отсутствует/ <u>не соответствует</u><br>(не нужно зачеркнуть) |                                                       |
| 12. | Договор теплоснабжения                                                                                                                | <u>имеется</u><br>(не нужно зачеркнуть)                       | <u>отсутствует договор РСО</u>                        |
| 13. | Задолженность абонента за поставленную тепловую энергию                                                                               | отсутствует/ <u>не соответствует</u><br>(не нужно зачеркнуть) |                                                       |

Абонент несет в полном объеме ответственность за техническое состояние теплопотребляющих установок.

При несанкционированных изменениях схем присоединения систем отопления, вентиляции или ГВС ответственность за надежность и качество теплоснабжения объектов возлагается на владельцев теплопотребляющих установок.

Представитель:

Абонента Коробова Т.А.

Представитель:

АО «Красногорская теплосеть»  
Замороженцев А.В.

A K T

О результатах гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения.

г.о. Красногорск

«30» июня 2020г.

Абонент ЖСК "Зоркий"  
(наименование организации, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Абонента председателя правления  
ООО "Зерный" Баранчик Н.И.  
(должность, ф.и.о.)

представитель АО «Красногорская теплосеть»

представитель АО «Красногорская теплосеть»  
Ведущий инженер СТИ Замороженцев А.В.  
(подпись, ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание при 6,0 кгс/см. кв., внутренней системы отопления объекта:

МКД., 2. Кривошорск, ул. Ленинская д. 47 корпус 3  
(назначенное жилище, помещение)

## Результаты испытаний

При давлении 6,0 кгс/см. кв.

в течение 15 мин.

падение давления составило 0. кгс/см. кв.

## Заключение комиссии

Трубопроводы и оборудование внутренней системы отопления считаются выдержавшими /                      гидравлическое испытание.  
(не нужно зачеркнуть)

Представитель Абонента

Представитель АО «Красногорская теплосеть»

## А К Т

О результатах промывки (продувки) оборудования и внутренних систем теплоснабжения.

г.о. Красногорск

«30» июля 2020 г.

Абонент ЖСК "Зоркий"  
(наименование организации, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Абонента председатель правления ЖСК "Зоркий" Барбашин А.И.  
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель АО «Красногорская теплосеть»

Ведущий инженер СТИ Запорожцев А.В.  
(должность, ф.и.о.)

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) внутренней системы отопления объекта:

МКД, г. Красногорск, ул. Ленина д 47 корпус 3

(назначение здания, помещения)

Промывка (продувка) производилась гидропневматическим способом с использованием:

РЕМЕЗА

(наименование механизмов, оборудования)

до полного осветления промывочной воды

## Заключение комиссии:

Гидропневматическая промывка выполнена удовлетворительно /

(ненужное зачеркнуть)

дополнительная диагностика: I подв. - 16,5 мм; II под. - 15,5 мм.  
III под. - 15,1 мм; IV под. - 15,7 мм.

Представитель Абонента

Барбашин А.И.

Представитель АО «Красногорская теплосеть»

Запорожцев А.В.

# АКТ

## допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (повторный)

Указать первичный / повторный

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:

**ЖСК «Зоркий»**

(наименование потребителя)

по адресу: **М.О. ,городской округ Красногорск, ул.Ленина д.47 к.3.**

**отопление/ГВС (котельная №7, цтп №3)**

(указать систему: отопление, горячее водоснабжение, ИТП)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: Узел учета тепловой энергии соответствует «Правилам учета тепловой энергии теплоносителя». Оборудование узла функционирует нормально. Техническая документация предоставлена **в полном объеме / не в полном объеме**

На основании изложенного узел учета расхода, энергии теплоносителя **допускается**

в эксплуатацию с «**01**» **октября** **2017г.** по «**24**» **июня** **2021г.** ОТОПЛЕНИЕ

в эксплуатацию с «**23**» **10** **2019 г.** по «**24**» **июня** **2021г.** ГВС

в следующем составе оборудования и пломбируется: (пломба СТИ-КТС 7)

| № | Наименование прибора<br>Тип прибора | Заводской номер | Место установки                                                  | Окончание срока поверки |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Вычислитель MULTICAL-602            | 69164933        | Эл. щит                                                          | 24.06.2021г.            |
| 2 | Расходомер ULTRAFLOW Dy 80мм        | 557203          | Подающий трубопровод отопления                                   | 24.06.2021г.            |
| 3 | Расходомер ULTRAFLOW Dy 80мм        | 5568214         | Обратный трубопровод отопления                                   | 24.06.2021г.            |
| 4 | Комплект термопреобр. Рт-500        | 5564883         | Подающий трубопровод отопления<br>Обратный трубопровод отопления | 24.06.2021г.            |
| 5 | Вычислитель MULTICAL-602            | 7870956         | Эл. щит                                                          | 30.06.2023г.            |
| 6 | Расходомер ULTRAFLOW Dy 50          | 5553635         | Подающий трубопровод горячего водоснабжения                      | 24.06.2021г.            |
| 7 | Расходомер ULTRAFLOW Dy 50          | 5553640         | Обратный трубопровод горячего водоснабжения                      | 12.09.2023г.            |
| 8 | Комплект термопреобр. Рт-500        | 5564879         | Подающий и обратный трубопровод горячего водоснабжения           | 24.06.2021г.            |

Приложение: форма отчетной ведомости показаний приборов учета за период: **02.10 по 30.10.2019**  
количество листов отопление **—**; количество листов ГВС **1**

Представитель энергоснабжающей организации: АО «Красногорская теплосеть»

**инженер СРЧ Семенов А.Ю 8/498/698 55 731**

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

Ответственный представитель потребителя:

**Председатель правления ЖСК «Зоркий» А.Ч. Бабичкин**

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

